

Gemeinde Peenehagen

Beschlussauszug aus der Hybrid- Sitzung der Gemeindevertretung Peenehagen vom 24.01.2023

Top 2 Einwohnerfragestunde

Es waren Einwohner anwesend. Es gab folgende Anfragen:
Kontrovers diskutiert wurde das Bauvorhaben im Ortsteil (OT) Levenstorf. Die Löschwasserversorgung ist zurzeit nicht ausreichend und soll angeblich gegen jede vorherige Absprache als Löschwasserkissen realisiert werden. Die möglichen Varianten (unterirdische-, überirdische Löschwasserkissen und ein Folienteich) wurden erörtert. Die Variante eines Löschwasserbunnens ist sehr kostenintensiv. Es müsste dazu tiefer als 96 Meter gebohrt werden. Zudem müsste eine extra starke Pumpe installiert werden. Die Grundsatzidee ist ein Löschwasserkissen, welches etwas tiefer in das Erdreich eingelassen wird. Eine Verschlammung kann ausgeschlossen werden, da das Löschwasserkissen mit Trink-/ Leitungswasser befüllt werden könnte. Dieses wird im weiteren Verlauf mit einem Zaun und Büschen eingefriedet.

Aus der Mitte der Gemeindevertreter wurde angemerkt, dass das Grundstück nicht mit einem solchen Kissen belegt werden sollte. Hier könnte evtl. ein Wohnhaus entstehen.