

Gemeinde Klocksin

Beschlussvorlage

24/2025/11

öffentlich

Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr Klocksin - Einleitung des Vergabeverfahrens

<i>Organisationseinheit:</i> Bau- und Ordnungsamt <i>Einbringer:</i> Herr Rosen	<i>Datum</i> 03.06.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Klocksin (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Klocksin (Entscheidung)	19.06.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klocksin beschließt die Einleitung des Vergabeverfahrens für die Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr Klocksin. Es ist eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100% zu werten. Auf die Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet

Sachverhalt

Die Gemeinde Klocksin möchte für ihre Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze (siehe Leistungsbeschreibung) beschaffen.

Die vorhandene Tragkraftspritze (TS) ist über 25 Jahre alt und am Ende ihrer Nutzungszeit angekommen. Der aktuelle Wartungs- und Reparaturaufwand übersteigt die wirtschaftliche Nutzung. Die Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze dient der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Klocksin. Dafür wurde anliegendes Projekt zur Förderung über den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einer 50 %igen Zuwendung beantragt. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stimmte dem Projekt zu und überreichte am 07.04.2025 einen Zuwendungsbescheid für die Tragkraftspritze an die Gemeinde. Das Leistungsverzeichnis für die Tragkraftspritze wurde erarbeitet, so dass nun ein ausschreibungsreifes Projekt vorliegt.

Gemäß § 22 Abs. 4a Satz 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens. Im Zuge der Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses wurde eine Kostenschätzung eingeholt. Demnach entstehen Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 €. Diese würden folglich voraussichtlich mit 10.000,00 Euro gefördert werden und es würden 10.000,00 Euro Eigenmittel für die Gemeinde verbleiben. Entsprechend dem geltendem Vergaberecht wird empfohlen, eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb für die Lieferleistung durchzuführen. Nach derzeitigem Stand kann der Auftrag im 3. Quartal 2025 vergeben werden.

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, PSK	12601.09100 -14
Kosten in € 20.000	☐ außerplanmäßiger /	☐ überplanmäßiger Aufwand EH	

		außerplanmäßige /		überplanmäßige Auszahlung FH
--	--	-------------------	--	---------------------------------

Anlage/n

1	Leistungsbeschreibung TS FF Klocks in (öffentlich)
---	--

Leistungsbeschreibung

Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Klocksinn

Grundsätzliche Anforderungen:

Grundlagen für die Anforderungen an der Tragkraftspritze sind Verordnungen, Vorschriften und Regeln in der jeweils zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Leistungsbeschreibung gültigen Fassung:

- Zertifiziert als PFPN 10-2000
- Geprüft nach EN 14466
- Geprüft nach DIN EN 14466

Preisangaben, Zahlungsbedingungen und Liefertermine:

- die Angebotspreise sind in Euro und als Festpreis inkl. Mehrwertsteuer abzüglich aller Rabatte für den Ausführungszeitraum anzugeben
- dem Angebot ist ein Preisspiegel für notwendige Wartungen und eventuelle Nebenkosten (Prüfung, Wartung, Reparatur- ohne Materialkosten, ggf. Montage-, Anfahrtkosten, Auslöse etc.) beizufügen
- Preise sind im Detail netto als Gesamtangebot zzgl. Mehrwertsteuer anzugeben, eventuelle Preisnachlässe, Skonti usw. sind gesondert aufzuführen und zu kennzeichnen
- ein verbindlicher Liefertermin ist zu nennen.

Dokumente, Nachweise und Unterlagen bei Auslieferung:

- die Tragkraftspritze muss bei der Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein. Versteckte Mängel, die bei der stichprobenartigen Gebrauchsabnahme vom Auftraggeber nicht festgestellt wurden, müssen vom Auftragnehmer auch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gewährleistung kostenlos beseitigt werden. Die Gewährleistungspflicht verlängert sich um die Zeit, während der der Stromerzeuger nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann
- Alle Gegenstände der Tragkraftspritze sind komplett fertig montiert, funktionsbereit und geprüft zu liefern. Nachfolgend aufgeführte Prüfberichte, Dokumente und Nachweise sind bei der Auslieferung vor Abnahme an den Auftraggeber zu übergeben:
 1. Bestätigung über die letzte Prüfung (nicht älter als 6 Monate)
 2. Eine ausführliche Bedienungs- und Wartungsanleitung

Leistungsmerkmale/ Gegenstände:

1. Tragkraftspritze nach DIN EN 14466 PFPN 10-2000 mit E-Starter
2. Feuerlöschkreiselpumpe nach DIN EN 1028-1,
 - einstufig,
 - korrosionsbeständiger Leichtmetalllegierung,
 - Pumpenwelle aus rostfreiem Edelstahl,
 - wartungsfreie Gleitringdichtung
 - Saugseitig: 1 Eingang Storz A
 - Druckseitig: 2x Storz B, Druckabgänge drehbar
3. Nennleistung mindestens 2000 l/min bei 10 bar und 3m Saughöhe
4. Antriebsmotor BRP-Rotax R3-Zylinder 4-Takt Motor, mindestens 50 kW
5. Entlüftung Kolbenansaugpumpe mit Magnetkupplung und automatischer Steuerung
6. Elektrostart, Reversier- und Elektrostarter
7. Pumpendruckregler mit Eingangsdrucküberwachung und Kavitationswarnung
8. 1 LED-Arbeitsscheinwerfer
9. Gewicht (betriebsbereit): max. 175 kg
10. Mechanischer Überhitzungsschutz
11. Seitliches Bedien-Panel
12. Tragegestell aus Leichtmetall passend in alle DIN TS-Auszüge
13. Ladesteckdose MagCode
14. Laderegler für Tragkraftspritze, Ladestrom 6A, Laderegelung 24V/12V, Ladestecker MagCode
15. Tanksieb
16. Transporträder
17. Werkzeugsatz

ENDE

Beispielbild

