

Gemeinde Grabowhöfe

Beschlussauszug aus der Sitzung der Gemeindevertretung Grabowhöfe vom 03.02.2026

Top 4.1 Heizungsanlage Altes Gerätehaus Vielist

Es gibt Probleme mit der Heizung im alten Gerätehaus in Vielist, die von mehreren Mitgliedern als dringend zu bearbeitend erachtet werden. Er erklärt, dass regelmäßig Wasser nachgefüllt werden müsse, da es offenbar zu einem Wasserverlust komme. Dies sei ein Hinweis darauf, dass die Heizung einer umfassenden Kontrolle bedürfe. Das Amt möchte sich hierzu mit der Wohnungsverwaltung auseinandersetzen.